



VOS REF.

NOS REF. LE.TIERS.CML-GMR-SAV.EA.22.31435062

REF. DOSSIER COT-PCC-2022-73008-CAS-176479-W8D9T3

INTERLOCUTEUR Ludovic RUET

TÉLÉPHONE 04 79 89 40 18

MAIL rte-cm-lyo-gmr-sav-pole-relations-tiers@rte-france.com A l'attention de M. Alexis BOLLARD

FAX

OBJET **PC07300822C1026 SILLON ALPIN place  
Maurice Mollard 73100 AIX LES BAINS  
Reconstruction Thermes**

CA du Lac du Bourget GRAND LAC

1500 Bd Lepic

73100 Aix les bains

ALBERTVILLE CEDEX, le 14/11/2022

Monsieur,

Par courrier du 11/10/2022, vous nous avez transmis la demande de permis de construire n° **PC07300822C1026**, déposée par SCCV SILLON ALPIN, concernant une/plusieurs parcelle(s) située(s) sur le territoire de la commune de Aix-les-Bains, et cadastrées section CD numéros 1086, 1088, 1089.

Nous vous informons qu'aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d'énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50 000 Volts) ne traverse le terrain concerné. Notre ouvrage électrique souterrain le plus proche, 63kV NO 1 AIX-LES-BAINS-DRUMETTAZ, se situe à 80m du projet.

Nous vous précisons toutefois que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont RTE est gestionnaire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 Volts), et qu'il peut exister, sur le terrain d'assiette du projet, des ouvrages de distribution d'énergie électriques ou des ouvrages de transport et de distribution de gaz qui dépendent d'autres exploitants (ENEDIS, régies, GRDF, GRTgaz, etc.). Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces derniers pour obtenir toutes les informations utiles.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.